Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ДЭЗ-сервис"
Г.Г. Алабина

24.04.2013 год.

Весенний обход жилого дома № 34А ул.Ленина

№ п/п	Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Объем работ	Примечание
1.	**Кровля**		
	Ремонт дверного полотна - выход на крышу	2 штуки	май
	Смена петель дверных	4 штуки	май
2.	**Чердак**		
	очистка от мусора	весь	май
3.	**Фасад**		
	Закраска надписей п - д № 2 торец	2 кв.м.	апрель
	Покрвска входных дверей	2 штуки	июль
	Покраска газовых отводов		июнь
4.	**Детская площадка**		
	Ремонт песочницы	1 штука	май
	Ремонт лавочки	2 штуки	май
5.	**Лестничная клетка**		
	Смена пружины дверной	2 штуки	октябрь
	Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна	2 штуки	май
	Ремонт оконного переплета	3 штуки	июнь
	Смена битого стекла на л/кл	0,99м2	май
	Смена дверных петель	4 штуки	май
	Цементирование пола в мусорной камере	3 кв.м.	июль
6	**Подвал**		
	Покраска дверей	1 штука	май - сентябрь
	Замена кранов и задвижек по ХВС и ГВС		май - сентябрь
	Промывка системы отопления		май - сентябрь
	Промывка системы ГВС и ХВС		май - сентябрь
	Опресовка системы отопления		май - сентябрь
	Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС		май - сентябрь
	Ревизия световой электропроводки		май - сентябрь
	Ревизия электрощитовой		май - сентябрь
	Диспетчеризация узлов учета		май - сентябрь

Инженер _____ /Терехова В.П./