

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	кв.м			удовл.
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	кв.м м.п			удовл. удовл.
4.	Ремонт фасадов, в том числе - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов	кв.м м.п м.п шт. шт.	203	203	удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м.п м.п	250 5	250 5	удовл. удовл.
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе - отмостков - приямков	кв.м кв.м			удовл. удовл.
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе 1) центрального отопления радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения	шт. м.п шт. м.п шт. шт. шт. шт.	10 248 3156 1 3	10 248 3156 1 3	удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

трубопроводов	м.п				удовл.
запорной арматуры	шт.	8	8		удовл.
промывка и опрессовка	м.п	1355	1355		удовл.
4) водопровода					
ремонт и замена арматуры	шт.				удовл.
ремонт и изоляция труб	м.п				удовл.
5) канализации					
ремонт трубопроводов	м.п	15	15		удовл.
ремонт колодцев	шт.				
промывка системы	м.п				удовл.
6) электрооборудования					
световой электропроводки	м.п	250	250		удовл.
силовой электропроводки	м.п				удовл.
вводных устройств	шт.				удовл.
электрощитовых	шт.				удовл.
электродвигателей	шт.				удовл.
8. Другие работы					
Замена приборов КИП	шт.	20	20		удовл.
Изол. лежаков ГВС и СО	м.п.	750	750		удовл.
Зам. задвижки на элев.	шт.	3	3		удовл.
Зам. светильников в МОП	шт.	120	120		удовл.
Уборка мусора в подвале	м.куб.	24	24		удовл.
9. Обеспеченность объекта					

котельных топливом

(указать запас в днях)

(тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином

(тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами

0.3

(т)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий

6

(шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2017г.-2018

Комиссия в составе:

председателя - руководителя управляющей организации

Алабина Г.Г.

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

Филатов М.И., Почестнева З.Т.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей специализированных организаций

Генеральный директор
ПАО «КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

Дёвин Д.В.

- представителей муниципального образования

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**

Председатель комиссии:


(подпись) (Алабина Г.Г.)
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:


(подпись) (Филатов М. И.)
(Ф.И.О.)


(подпись) (Левин Д.Б.)
(Ф.И.О.)


(подпись) (Мешаков С.А.)
(Ф.И.О.)


(подпись) (_____)
(Ф.И.О.)

ПАО "Красногорская теплосеть"
Акт проверки объекта от 11.08.2017г.
(копии Актов прилагаются на 3 л.)

" " _____ 20 17 года

Разрешаю

Глава муниципального образования (заместитель)


(подпись) (М.Ю. Куреев)
(Ф.И.О.)